

# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY 74 - 100 GRYFINO

ul. Flisacza 6  
e-mail: [psse.gryfino@pis.gov.pl](mailto:psse.gryfino@pis.gov.pl)

tel. (091)416-38-58, tel. / fax.(091)416-23-43  
strona internetowa: <http://pssegryfino.pis.gov.pl/>

Nasz znak: PS-N-HK/4400/334/11

Gryfino, dnia 30.08.2011r

## **Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Szczecińska 5 74-100 Gryfino**

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. Nr 122 z 2006r. poz. 851 z późniejszymi zmianami), §14 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007r, Nr 61, poz. 417 z późniejszymi zmianami) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w dniu 17.08.2011r. ze stacji uzdatniania wody w m. Gryfino Tywa (SUW wps) i po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole pobrania próbki nr N.HK/373/2011 z dnia 17.08.2011r. oraz sprawozdaniu z badań S/HK/W/630/11 z dnia 19.08.2011r. wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gryfinie

### **stwierdza**

**przydatność** wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu w m. **Gryfino**  
(gm. Gryfino).

p.o. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO  
W GRYFINIE  
*mgr inż. Wioletta Rożko*

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

3. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Data sporządzenia sprawozdania: 19.08.2011r.



AB 653



## Sprawozdanie z badań wody nr S/HK/W/630/11 ✓

Nr umowy – zlecenia: HK/16/11 z dnia: 18.02.2011r.  
Nr protokołu pobrania/ Nr identyfikacyjny próbki: N.HK/373/2011 / HK/W/630/11  
Data poboru próbki/Data przyjęcia próbki do badań: 17.08.2011r. / 17.08.2011r.  
Data rozpoczęcia / zakończenia badań: 17.08.2011r. / 18.08.2011r.  
Nazwa i adres klienta: PSSE Gryfino – Oddział Nadzoru Sanitarnego – Sekcja Higieny Komunalnej  
Miejsce pobrania próbki: Gryfino Tywa -SUV- wps  
Opis próbki / stan próbki: Woda czysta – wodociąg ujęcie / spełnia wymagania  
Próbkę pobrał: S. Wojtaszak, PSSE Gryfino  
Próbka pobrana zgodnie z: Bakteriologia: PN-ISO 5667-5:2003, PN – EN ISO 19458:2007 ☼

Nazwa oznaczenia	Metoda	Jednostka	Wynik	Dopuszczalna wartość <sup>8</sup>
Liczba bakterii grupy coli ☼	PB/H.K./B.B./01 Wydanie III, z dnia 17.03.08 r.	jtk / 100 ml	0	0

Podpis osoby autoryzującej sprawozdanie  
w zakresie badań mikrobiologicznych

**MŁOJSZY A.**  
Oddziału Laboro  
Powiatowej Stacji Sanitarnej  
w Gryfinie  
mgr inż. Adam Sz.

### Uwagi:

1. Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.
2. Bez pisemnej zgody Kierownika Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Gryfinie sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
3. Klient ma możliwość złożenia skargi na działalność Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Gryfinie.
4. Klient ma prawo złożyć pisemną reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania (w przypadku przekazania sprawozdania poleconą przesyłką pocztową decyduje data stempla pocztowego).
5. Podawane wartości niepewności rozszerzonej obliczono przy poziomie ufności 95 % i współczynniku rozszerzenia k=2.
6. Wartość niepewności podawana jako niepewność badania nie uwzględnia niepewności pobierania próbek i transportu, oznaczona jest indeksem \*\*.
7. Wartość niepewności podawana jako niepewność badania z uwzględnieniem niepewności pobierania próbek i transportu, oznaczona jest indeksem \*\*\*.
8. Dopuszczalna wartość zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417 z 2007 r. z późn. zm.).
9. Badania oznaczone znakiem "☼" w tym sprawozdaniu są zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 653, zaś badania oznaczone znakiem "▽" nie są objęte zakresem akredytacji.