




BMK.0003.12.2022 r.

Gryfino, 14 lipca 2022 r.



Pan Tomasz Namieciński
Radny Rady Miejskiej
w Gryfinie

Odpowiadając na Pana interpelację nr 623/22 z dnia 30 czerwca 2022 r. (data przekazania interpelacji Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino – 30 czerwca 2022 r.) w sprawie naprawy studzienki kanalizacji deszczowej, informuję o ustaleniach poczynionych w sprawie.

Podczas przeprowadzonej w dniu 8 lipca 2022 r. wizji terenowej z pracownikiem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. ustalono, że studzienka kanalizacji deszczowej zlokalizowana przy ul. Niepodległości 13 jest drożna i nie wymaga czyszczenia ani naprawy – ewentualna niedrożność kanalizacji może znajdować się na dalszym odcinku jej przebiegu. Wspomniana studzienka, zlokalizowana jest na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Niepodległości 7 – 9 – 11, a rzeczona kanalizacja deszczowa zbudowana została na potrzeby odprowadzania wód opadowych z budynków mieszkalnych przy ul. Niepodległości 7 – 9 – 11 oraz Niepodległości 13 – 15 – 17. Oznacza to, że kanalizacja ta nie jest własnością Gminy Gryfino, w związku z czym nie jest obsługiwana przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Gryfinie Sp. z o. o.

Wody opadowe odprowadzane są ze wskazanego terenu do rowu melioracyjnego zlokalizowanego na nieruchomości należącej do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie (działka nr 52/ 187 obręb Gardno) w trakcie oględzin ustalono, że wskazany rów należy wykarczować i pogłębić. Doprowadzenie do drożności kanalizacji wymaga współpracy wskazanych podmiotów.

Otrzymuje:

1. Adresat
2. BMK – aa.

Z up. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA
Tomasz Miler
Tomasz Miler