



CENTRUM SPORTU I REKREACJI W GRYFINIE


74-100 Gryfino, ul. Wodnika 1

tel. 91 415 32 40 / fax. 91 415 32 69

sekretariat@cwlaguna.pl

CSiR/WA/AG/071721/9/122/2024 Gryfino

Gryfino, dnia 13.02.2024 r.



Pan
Piotr Romanicz
Radny
Rady Miejskiej w Gryfinie

W załączeniu przekazuję odpowiedź na Państwa pismo z dnia 31 sierpnia 2023 r. dotyczące interpelacji nr 759/23.

Niedopełnienie obowiązku przesłania odpowiedzi w wyznaczonym terminie było niezamierzone.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 31.08.2023 r. informuję, że Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie wykonuje badania mikrobiologiczne wody powierzchniowej w nieckach basenowych oraz wody cyrkulacyjnej na obecność Legionella Sp. raz na kwartał zgodnie z harmonogramem badania jakości wody basenowej na rok 2023 zatwierdzonym przez PSSE Gryfino. Natomiast w nieckach basenowych wyposażonych w urządzenia wytwarzające aerozol wodno – powietrzny badania wody na obecność Legionella Sp. przeprowadza się raz na miesiąc. Badania bakteriologiczne ciepłej wody użytkowej (tj. wody z natrysków) na obecność Legionella Sp. wykonuje się z częstotliwością raz na rok. Ostatnie badanie wody użytkowej wykonano dnia 20.12.2022 r. Kolejne badanie zgodnie z harmonogramem badania wody z natrysków w CSiR w Gryfinie zaplanowane jest na miesiąc listopad 2023 r. Profilaktycznie przeprowadzono dezynfekcję chemiczną ciepłej wody użytkowej.

DYREKTOR
Edward Zar